



Көмір шығаратын бірлескен Қазақстан-Ресей кәсіпорыны
Совместное Казахстанско-Российское предприятие по добыче угля

«Богатырь Көмір» ЖШС
Экибастұз қ.

ТОО «Богатырь Комир»
г. Экибастуз

БҰЙРЫҚ

19 апрель 2017г.

ПРИКАЗ

№ 408

С целью определения порядка, разделения функций и ответственности по организации проведения технического надзора за состоянием строительных конструкций зданий и сооружений в период эксплуатации в ТОО «Богатырь Комир»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 апреля 2017 года Положение о порядке организации технического надзора за состоянием строительных конструкций зданий и сооружений в период эксплуатации в ТОО «Богатырь Комир». Версия 3. (Приложение).
2. Отменить с 01 апреля 2017 года действие приказа от 07.05.2009 №195 о введении в действие Положения об организации проведения технического надзора за состоянием зданий, сооружений и прилегающих территорий в период эксплуатации в ТОО «Богатырь Комир» Версия 2.
3. Руководителям структурных единиц и подразделений принять к руководству и исполнению вновь утвержденное Положение.

Контроль исполнения приказа возлагаю на директора по капитальному строительству Шейко В.В.

Генеральный директор

С.К. Раипов

ВЕРСИЯ 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации технического надзора
за состоянием строительных конструкций зданий и сооружений
в период эксплуатации в ТОО «Богатырь Комир»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

1.1.1. Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16.07.2001г. №242-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.04.2016 г.).

1.1.2. Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. №118-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.04.2016 г.).

1.1.3. Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.2012 № 541-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.11.2015 г.).

1.1.4. Технического регламента «Требования к безопасности зданий, сооружений, строительных материалов и изделий», утвержденного постановлением Правительств РК от 17.11.2010 №1202.

1.1.5. СП РК 1.04-101-2012 «Обследование и оценка технического состояния зданий и сооружений».

1.1.6. РДС РК 1.04-01-2013 «Правила технического надзора за состоянием зданий и сооружений».

1.1.7. Правила осуществления технического обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19.11. 2015 № 702

1.1.8. «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений», утверждённого Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 №279.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации проведения:

- периодических и внеочередных осмотров;
- технического надзора за состоянием производственных зданий и сооружений в период эксплуатации;
- специализированных обследований;
- проектных работ по усилению строительных конструкций;
- формирование годового плана специализированного обследования, согласование, разработка и утверждение технических заданий;
- разработка, согласование и утверждение заданий на проектирование усиления строительных конструкций;
- порядок заключения договоров подряда.
- приемка, регистрация, хранение и выдача заключений по обследованию и проектированию усиления строительных конструкций.
- оплата выполненных работ.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации структурными

обязанностей по обеспечению безопасной эксплуатации зданий (сооружений) с целью их использования по функциональному назначению и поддержании безопасного уровня технического состояния.

1.4. Все производственные здания (сооружения) и помещения закреплены за лицами структурных единиц и подразделений, непосредственно эксплуатирующими здания (сооружения) или помещения, занимающими площади или эксплуатирующими здания (сооружения) (далее пользователь), на основании договора о материальной ответственности. В случае, если одно здание занимают несколько структурных единиц и подразделений, закрепление производится приказом руководителя структурных единиц и подразделений Товарищества с разграничением принадлежности (пролет, этаж, площади, ограниченные осями и т.д.).

Копии приказов о разграничении принадлежности здания (сооружения) направляются в дирекцию по капитальному строительству.

1.5. Технический надзор за состоянием производственных зданий (сооружений) в период эксплуатации, контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляет дирекция по капитальному строительству.

2. Порядок проведения общих периодических и внеочередных осмотров

2.1. Ответственность за сохранность, надежное, работоспособное состояние производственных зданий (сооружений), безопасную эксплуатацию по функциональному назначению несет пользователь (по принадлежности), непосредственно эксплуатирующий здание (сооружение) или помещение.

2.2. Ответственность за безопасное использование прилегающей территории (при наличии) несет пользователь структурных единиц и подразделений по принадлежности.

2.3. Поддержание безопасного уровня технического состояния зданий (сооружений) осуществляется методом общих периодических и внеочередных осмотров структурными единицами и подразделениями по принадлежности.

2.4. Общие периодические осмотры всех зданий (сооружений) Товарищества проводятся два раза в год – весной и осенью.

2.5. Весенние и осенние осмотры зданий (сооружений) проводятся смотровой комиссией по графикам структурных подразделений, согласованным с директором по капитальному строительству и утвержденным руководителем структурной единицы и подразделения по принадлежности.

2.6. Состав комиссии по общим периодическим и внеочередным осмотрам назначается приказом руководителя структурной единицы и подразделения по принадлежности. Возглавляет комиссию главный инженер соответствующего структурного подразделения.

В состав комиссии включаются:

- представитель дирекции по капитальному строительству (по необходимости);
- представитель структурной единицы и подразделения, ведающий эксплуатацией отдельных видов инженерного оборудования (санитарно-техническими устройствами, подземными коммуникациями и энергообеспечением и т.п.);
- начальники цехов (мастерских, отделов), непосредственно эксплуатирующие закрепленные за ними здания (сооружения), помещения и прилегающие территории;
- представитель отдела охраны труда и техники безопасности структурных единиц и подразделений.

2.7. В ходе проведения общих периодических осмотров необходимо:

- проверить состояние кровли и устройств по отводу атмосферных осадков;

- проверить состояние внутренних сетей водоснабжения, канализации, тепло и водоснабжения, отсутствии течи в соединениях и через трещины стенок труб, железных частей и приборов;

- проверить исправность вентиляционных систем;

- проверить температурно-влажностный режим помещений, находящихся в агрессивной среде;

- проверить исправность системы электроснабжения;

- тщательно проверить состояние несущих конструкций в отсутствии трещин в каменных или бетонных стенах, в железобетонных колоннах, прогонах, фермах, балках и плитах;

- визуально удостовериться в вертикальности стен, колонн, несущих конструкций сооружений;

- проверить исправность конструкций, которые подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде;

- проверить исправность внутренней и наружной отделки;

- проверить состояние прилегающих территорий.

2.8. Весенний осмотр производится с целью освидетельствования технического состояния зданий и сооружений после таяния снега, когда все наружные части здания, сооружения и прилегающая к ним территория доступны для осмотра.

При весеннем осмотре проверяется исправность механизмов открывания окон, фонарей, ворот, дверей и других подобных устройств, а также состояние желобов, водостоков, отмосток, ливнеприемников, кровли в местах перепадов высот и др.

2.9. Осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки зданий (сооружений) к работе в зимних условиях за 1,5 месяца до наступления отопительного сезона. При проведении осеннего осмотра особое внимание следует обратить на исправность и готовность к работе в зимних условиях механизмов открывания окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств; исправность водостоков, желобов, ливневой канализации, кровли, особенно в местах перепада высот, и водосточных воронок; уплотнение и заделку зазоров, щелей и других неплотностей и нарушений сплошности наружных ограждающих конструкций.

2.10. Внеочередные осмотры зданий (сооружений) проводятся при возникновении повреждений или нарушении работы строительных конструкций по заявке пользователя структурных единиц и подразделений.

2.11. При внеочередном осмотре обследуются отдельные конструктивные элементы здания.

2.12. В случае выявления в ходе всех видов технических осмотров зданий (сооружений) несущих строительных конструкций, имеющих визуально наблюдаемые повреждения, руководитель структурной единицы и подразделения должен направить заявку в дирекцию по капитальному строительству на проведение обследования технического состояния указанных конструкций специализированной организацией.

2.13. В случае обнаружения повреждений конструкций здания, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, руководитель структурного подразделения должен принять меры по обеспечению безопасности людей и немедленно сообщить руководителю Товарищества.

2.14. В случае невозможной ликвидации аварийного состояния зданий или его элементов своими силами руководитель Товарищества должен немедленно сообщить

2.15. Результаты всех видов осмотров оформляются актом (Приложение 1), в котором должны быть:

- приведены обнаруженные дефекты, деформации и повреждения, а также необходимые меры для их устранения с указанием сроков выполнения работ;
- особо выделены неотложные ремонтные работы, подлежащие дополнительному включению в план ремонтов текущего года, и аварийные, подлежащие срочному выполнению;
- отражены решения комиссии о привлечении специализированных организаций для оценки аварийных или предаварийных состояний конструкций, состояний грунтов и выдачи заключения о необходимых работах по устранению этих состояний;
- отражено соблюдение правил пожарной безопасности;
- выведена общая оценка технического состояния здания.

2.16. Акты всех видов осмотров зданий (сооружений) утверждаются руководителем структурной единицы и подразделения по принадлежности.

2.17. Акты технического осмотра составляются в двух экземплярах.

Один экземпляр направляется в дирекцию по капитальному строительству для выявления объектов требующих специализированного обследования строительных конструкций. Второй экземпляр используется структурными подразделениями для подготовки заявок на проведение текущих и капитальных ремонтов. Заявки направляются в структурные единицы и подразделения по принадлежности для включения в план планируемого года.

3. Порядок проведения технического надзора за безопасной эксплуатацией зданий (сооружений)

3.1. Контроль за проведением общих периодических осмотров производственных зданий (сооружений) осуществляется отделом капитального строительства дирекции по капитальному строительству.

3.2. Технический надзор за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений выполняется на основании утвержденного графика участия инженерно-технических работников в четверговых проверках.

3.3. Утвержденный график участия инженерно-технических работников в четверговых проверках для проведения технического надзора за безопасной эксплуатацией зданий (сооружений) ежеквартально предоставляет Служба безопасности и охраны труда.

3.2. При проведении технического надзора специалистами дирекции по капитальному строительству осуществляется контроль за выполнением следующих требований к безопасности зданий (сооружений):

3.2.1. Колонны.

3.2.1.1. Не допускать в стальных колоннах вырезы в полках (ветвях), всевозможные отверстия в стенках, погнутости, вмятины, погибы, в нижних частях колонн от ударов тяжелыми предметами.

3.2.1.2. Не допускать значительное поражение металла колонн коррозией.

3.2.1.3. Не допускать появления вертикальных и горизонтальных трещин в железобетонных колоннах.

3.2.1.4. В монолитных железобетонных колоннах не допускать появление раковин, пустоты, выколов, оголение арматуры, разрушение защитного слоя бетона.

3.2.2. Наружные стены.

- 3.2.2.1. Не допускать складирования материалов, отходов производства и мусора, также устройства цветников и газонов непосредственно у стен здания.
- 3.2.2.2. В зимний период своевременно удалять снег от стен зданий (сооружений).
- 3.2.2.3. Не допускать выброс у стен зданий отработанных воды и пара.
- 3.2.2.4. Обеспечить вертикальность стен.
- 3.2.2.5. Не допускать пробитие горизонтальных и вертикальных борозд, пиллерстий, проемов и ниш, не предусмотренных проектом.
- 3.2.2.6. Не допускать появления трещин различных направлений и размеров.
- 3.2.2.7. Поддерживать в надлежащем состоянии планировку земли у здания (сооружения) для отвода атмосферной воды.

3.2.3. Внутренние стены и перегородки.

- 3.2.3.1. Не допускать появлению трещин, разрушению отделочного слоя (облицовки или штукатурки), образованию сырых пятен на их поверхности.

3.2.4. Подкрановые балки.

- 3.2.4.1. Не допускать значительное поражение металла коррозией в стальных балках.

- 3.2.4.2. Не допускать появления трещин в железобетонных балках.

- 3.2.4.3. В железобетонных балках не допускать разрушения защитного слоя бетона.

3.2.5. Перекрытия (стропильные балки, фермы и плиты).

- 3.2.5.1. Не допускать перегрузок строительных конструкций. Для предотвращения перегрузок строительных конструкций необходимо не допускать установку, подвеску и крепление технологического оборудования, транспортных средств, трубопроводов и других устройств, не предусмотренных проектом.

- 3.2.5.2. Не допускать пробивки отверстий в перекрытиях, балках, без письменного разрешения специалистов по капитальному строительству.

- 3.2.5.3. Не допускать превышения предельных нагрузок на перекрытия.

- 3.2.5.4. В балках, фермах и плитах не допускать разрушения защитного слоя бетона.

3.2.6. Полы.

- 3.2.6.1. Не допускать работ, связанных с ударными воздействиями.

- 3.2.6.2. Не допускать проливов агрессивных жидкостей на полы, не имеющие специальной защиты.

- 3.2.6.3. Не допускать протяжку по полу листового железа, контейнеров, тяжелых ящиков.

- 3.2.6.4. Не допускать превышения предельных нагрузок на полы во всех производственных помещениях.

3.2.7. Кровля.

- 3.2.7.1. Не допускать разрывов гидроизоляционного ковра в примыканиях кровли к стенам, парапетам и бортам фонарей.

- 3.2.7.2. Обеспечивать исправное состояние устройств по отводу атмосферных и талых вод с крыши здания. Своевременно очищать и промывать приемные воронки, ливневую канализацию, водосточные трубы.

- 3.2.7.3. Производить очистку кровли от мусора 2 раза в год (перед наступлением зимнего сезона и по его окончании).

3.2.7.4. В зимний период своевременно удалять снег с кровли зданий (сооружений). Очистку кровель от снега выполнять только деревянными инструментами. Для предохранения кровли от повреждений оставлять слой снега в 8 - 10 см.

3.2.7.5. На участках мягкой кровли, требуется постоянная уборка производственной пыли. Очистка кровель от производственной пыли осуществляется деревянными лопатами. Пыль с кровли удалять полностью.

3.2.8. Окна, фонари.

3.2.8.1. При эксплуатации зданий с естественным освещением необходимо постоянно следить за состоянием и сохранностью фонарей и оконных заполнений. Своевременно заменять разбитые стекла.

3.2.9. Лестницы.

3.2.9.1. Не допускать использования площадок лестниц для складирования оборудования или каких-либо посторонних предметов.

3.2.9.2. Постоянно следить за сохранностью ступеней, площадок, косоуров и ограждений.

3.2.9.3. Регулярно проверять состояние защитного слоя и надежность крепления проступей к косоурам лестничных маршей.

3.2.4. Реконструкцию, реставрацию, расширение, техническое перевооружение, модернизацию, капитальный ремонт, прокладку коммуникаций, инженерную подготовку территории, благоустройство и озеленение осуществлять согласно проектной (проектно-сметной) документации (Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16.07.2001г. №242-II, ст.60 п.1).

4. Порядок организации проведения специализированных обследований

4.1. Привлечение специализированных организаций к проведению технических обследований зданий (сооружений) осуществляется в случаях:

- а) обнаружения дефектов и повреждений отдельных элементов, представляющих опасность разрушения;
- б) по предписанию ГУ УЧС г. Экибастуза;
- в) по истечении сроков обследования или нормативных сроков эксплуатации;
- г) на основании актов периодического осмотра структурными подразделениями Товарищества зданий (сооружений).

4.2. Организацию и контроль за проведением работ по обследованию строительных конструкций зданий (сооружений) специализированными организациями осуществляет дирекция по капитальному строительству.

5. Формирование годового плана специализированного обследования, согласование, разработка и утверждение технических заданий.

5.1. Основанием для формирования годового плана по обследованию строительных конструкций зданий (сооружений) специализированными организациями на планируемый год являются заявки от структурных единиц и подразделений, акты периодического осмотра.

5.2. Годовой план проведения технических обследований строительных конструкций специализированными организациями согласовывается с техническим

Товарищества с приложением утвержденных технических заданий на обследование и расчетов сметной стоимости обследования строительных конструкций.

5.3. Технические задания на выполнение работ по специализированному обследованию зданий (сооружений) на каждое здание разрабатываются дирекцией по капитальному строительству на основании утвержденного плана проведения специализированного обследования. (Приложение 2).

5.4. Технические задания на выполнение работ по специализированному обследованию зданий (сооружений) на каждое здание разрабатываются дирекцией по капитальному строительству.

5.5. Технические задания на выполнение работ по специализированному обследованию зданий (сооружений):

Подписывают:

- директор по капитальному строительству;
- руководители (по направлениям) структурных подразделений;
- технический директор - главный инженер;
- заместитель генерального директора - директор по производству.

Утверждает:

- генеральный директор.

6. Разработка, согласование и утверждение заданий на проектирование усиления строительных конструкций

6.1. Задания на проектирование рабочей документации по усилению строительных конструкций для проектных организаций разрабатываются на основании утвержденного плана проектных работ на планируемый год. План проектных работ, входящий в бюджет инвестиционных затрат, формируется на планируемый год технической дирекцией.

6.2. Задания на разработку рабочей документации по усилению строительных конструкций зданий (сооружений) по результатам обследования специализированными организациями разрабатываются дирекцией по капитальному строительству.

6.3. Задания на разработку проектной документации по усилению строительных конструкций зданий и сооружений:

Подписывают:

- директор по капитальному строительству;
- руководители (по направлениям) структурных подразделений;
- технический директор - главный инженер;
- заместитель генерального директора - директор по производству.

Утверждает:

- генеральный директор.

7. Порядок заключения договоров подряда.

7.1. Основанием для заключения договора на выполнение специализированного обследования строительных конструкций и проектирование усиления является протокол итогов закупок. Подготовка договора осуществляется специалистами Правового управления.

7.2. Техническое обследование зданий (сооружений) проводит специализированная аккредитованная организация, имеющая право осуществле-

инжиниринговых услуг по техническому надзору и экспертным работам по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности, после получения соответствующего технического задания.

7.3. Технический надзор за ходом выполнения работ по обследованию зданий (сооружений) специализированными организациями осуществляет дирекция по капитальному строительству.

7.4. Проектные работы по усилению строительных конструкций осуществляет проектная организация, имеющая лицензию на право осуществления данного вида работ.

8. Приемка, регистрация, хранение и выдача заключений по обследованию и проектированию усиления строительных конструкций.

8.1. Результаты технических обследований предоставляются специализированной организацией в виде экспертных заключений, подписанных аттестованными экспертами, проводившими техническое обследование в сроки, определенные договором, в дирекцию по капитальному строительству в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии.

8.2. Один экземпляр экспертных заключений направляется в отдел капитального ремонта и отдел капитального строительства дирекции по капитальному строительству для разработки заданий на ПСД и включение в план капитального ремонта на планируемый год на основании выданных рекомендаций экспертов. Второй экземпляр направляется на хранение в архив и третий экземпляр направляется в структурное подразделение для информации и принятия решений.

8.3. Проектно-сметная документация на усиление строительных конструкций в сроки, определенные договором предоставляется в дирекцию по капитальному строительству в 4-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии.

8.4. После регистрации разработанная рабочая документация по усилению согласовывается со структурными подразделениями (по принадлежности).

9. Оплата выполненных работ.

9.1. Акты выполненных работ по договорам подряда по специализированному обследованию и проектированию усиления строительных конструкций направляются в дирекцию по капитальному строительству.

9.2. Дирекция по капитальному строительству подписывает представленные акты выполненных работ (по принадлежности) и отправляют в аккредитованную организацию по обследованию и проектную организацию для оформления счетов-фактур.

9.3. Оплата выполненных работ по обследованию строительных конструкций и проектных работ по усилению, в предусмотренные договорами сроки, производится по плану платежей согласно оформленным заявкам дирекции по капитальному строительству (по принадлежности).

Директор
по капитальному строительству



В.В. Шейко

Приложение 1
к Положению
об организации проведения
технического надзора
за состоянием зданий и сооружений
в период эксплуатации
Версия 3

Утверждаю

Руководитель
структурной единицы ТОО «Боогатырь Комир»

_____ (Ф.И.О.)
(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

АКТ

общего периодического осмотра производственных зданий и сооружений
по состоянию на _____ 20__ г.

Комиссия в составе:

_____ (Фамилия, инициалы, должность)

назначенная приказом директора _____

_____ (Наименование структурной единицы)

_____ от « ____ » _____ 20__ г. № _____
в период: с _____ по _____ 20__ г. произвела общий периодический осмотр
нижеуказанных зданий и сооружений _____

_____ (наименование; инв. №)

и отметила:

№ п/п	Наименование здания, сооружения, строительной конструкции и места их расположения (помещение, ось, ряд, отметка и др.)	Краткое описание отмеченных при осмотре дефектов и повреждений строительных конструкций, требующих проведения ремонтных работ	Необходимость выполнения работ	
			капитального ремонта строительных конструкций	специализированного обследования здания (сооружения)
1	2	3	4	5

На основании результатов осмотра комиссия считает возможным следующим образом оценить состояние производственных зданий и сооружений:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Подписи членов комиссии:

Продолжение приложения 1
к Положению
об организации проведения
технического надзора
за состоянием зданий и сооружений
в период эксплуатации
Версия 3

Пример заполнения таблицы Акта

№ п/п	Наименование здания, сооружения, строительной конструкции и места их расположения (помещение, ось, ряд, отметка и др.)	Краткое описание отмеченных при осмотре дефектов и повреждений строительных конструкций, требующих проведения ремонтных работ	Необходимость выполнения работ	
			капитального ремонта строительных конструкций	специализированного обследования здания (сооружения)
1	2	3	4	5
1	Главный корпус ОС000001			Требуется (истечение сроков обследования)
	Перекрытие деаэрационной этажерки на отм. 13,0 м в осях 5-10	Разрушение штукатурки на большой площади	КР штукатурки	
2	Бетонные полы зольного помещения между рядами Г-Д 9 у ряда Г в осях 1-12 и т.д.	Просадки, трещины, разрушения покрытия местами	КР бетонных полов местами	
3	Здание ХВО ОС000002			Не требуется
	Приямки кислотных баков между рядами Б-В (у ряда В) на участке в осях 1-4 и т.д.	Полное разрушение бетонных полов	Смена бетонных полов с устройством кислотоупорных	
4	ОВК			Не требуется
	Рубероидная трехслойная кровля в осях 1-8, в рядах А-Б.	Разрушение кровельного слоя, вздутия местами, площадью до 0,5 м ²	Устройство заплат и восстановление кровельного слоя битумной мастикой	

*Продолжение к приложению 1
к Положению
об организации проведения
технического надзора
за состоянием зданий и сооружений
в период эксплуатации
Версия 3*

Пример заполнения Акта

**Вариант оценки общего состояния производственных зданий и сооружений
согласно данным таблицы:**

1. Большинство зданий и сооружений находится в удовлетворительном состоянии. Отдельные конструкции главного корпуса, здания ХВО требуют капитального и капитально-восстановительного ремонта.
2. До производства КР полов приемка в здании ХВО необходимо устранить течи кислоты из металлических баков во II квартале 2017 г.
Работу выполнить силами ЦРЦ и предприятия «Спецремонт» и т.д.
3. По деформациям наклонной эстакады требуется заключение компетентной организации. Только после этого должен быть определен объем работ.
4. И так далее.

Приложение 2
к Положению
об организации проведения
технического надзора
за состоянием зданий и сооружений
в период эксплуатации
версия 3

К договору
№ _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ТОО «Богатырь Комир»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по техническому обследованию
надежности и устойчивости здания (сооружения)

(объект) _____

1. Основания для проведения работ _____
2. Наличие технической документации _____
3. Вид обследования _____
(экспертная оценка объекта, локальное обследование
отдельных конструкций, комплексное обследование)
4. Срок эксплуатации объекта _____
5. Обследовался ли объект раньше, какой организацией _____
6. Условия эксплуатации объекта _____
7. Общие сведения о здании (сооружении) _____
8. Требования к составу и содержанию обследования _____
9. Исходные данные для выполнения работ _____

Согласовано:

Технический директор
-главный инженер _____

Директор
(по принадлежности работ) _____

Директор структурной единицы
и подразделения _____